

## Tűzvédelmi tervfejezet

Duna - Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Esztergom, Strázsa-hegy által,  
Farmos, 0270/10 hrsz alatt meglévő

### **tanya bővítés**

építési engedélyezési tervéhez.

#### **I. Az épület általános ismertetése:**

A kérelemmel érintett épület földszint kialakítású, 121,46 m<sup>2</sup> bruttó beépített területű, építménymagassága 3,50 m.

#### **II. Tűzterhelés számítás:**

A 28/2011. (IX.6.) BM sz. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat XXIX. fejezetben foglaltak, valamint a 23. melléklet 7. táblázat 40. sor alapján, és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet figyelembevételével: **múzeum 400 MJ/m<sup>2</sup>**

#### **III. Épületszerkezetek tűzállósági kockázatának megállapítása:**

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 1. sz. melléklet 1. és 2. táblázata alapján az épület tűzvédelmi kockázat besorolása: **NAK**

Tűzállósági kockázati besorolás	Tűzvédelmi jelölés/előírás	Beépített szerkezet megnevezése (műszaki leírás szerinti szerkezetek)
NAK	D, REI 15	Teherhordó falszerkezet
NAK	D, REI 15	Válaszfalszerkezet
NAK	D, REI 15	Tető-és födém szerkezet
NAK	D1s1	Padlóburkolat
NAK	B s1, d0	Hőszigetelés és homlokzatképzés

#### **IV. Elhelyezkedés, tűztávolságok, kiürítés:**

Az épület az ingatlanon szabadon állóan létesül. Figyelembe véve, hogy a tűzszakasz mértéke kisebb, mint 500 m<sup>2</sup>, így a tűztávolság kérdése jelen esetben nem releváns, az épület méretei nem teszik szükségessé kiürítési számítás elvégzését.

#### **V. Tűzoltóvíz, tűzoltó készülékek:**

Az épület oltóvíz igénye a közeli tóból biztosítható 100 méteren belül. Hordozható tűzoltó készülékkel való ellátottság a funkciót, ill. a tűzszakasz méretet figyelembe véve nem szükséges.

#### **VI. Tűzjelzés:**

A vonatkozó jogszabály, valamint a végzett tevékenység miatt beépített tűzjelző rendszer létesítése nem szükséges!

#### **VII. Villámvédelem:**

Rendeltetésénél fogva az épületre villámvédelmi rendszert nem szükséges kiépíteni.

**VIII. Tűzoltási felvonulási út:**

Az épület tűzoltó gépjárművel való megközelítése a 311. sz. főútról, földúton lehetséges.

Ezen tűzvédelmi tervfejezet a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal készült, különös tekintettel:

az 1996. évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,

az OTSZ 54/2014 BM rendelet.

Nagykátá, 2016.02.hó

Babicz Tamás  
építész tervező  
Nagykátá, Petőfi S.u.36.  
ÉK13-7036